

Carpi, 14/05/2014

Comunicazione 17/2014

**Oggetto: - DICHIARAZIONE GAS EFFETTO SERRA
- IMPIANTI CONTENENTI GAS OZONO-LESIVI**

GAS EFFETTO SERRA (ad es. R404, R407, R134, ecc.)

Facendo seguito alla nostra Comunicazione 10/2014, ricordiamo che il **31 maggio** scadono i termini per la presentazione della dichiarazione F-gas.

Sono tenuti a tale adempimento gli operatori (proprietari o soggetti delegati al controllo tecnico) di impianti e apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, contenenti **più di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra** (indicati nell'elenco allegato alla presente comunicazione).

Per conoscere tipo e quantità di gas contenuta nelle apparecchiature occorre verificare il manuale tecnico o l'etichetta apposta sulle stesse.

La dichiarazione, con riferimento ai dati del 2013, deve essere compilata on line sul sito dell'ISPRA all'indirizzo <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>.

La sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione va da 1.000 a 10.000 €.

Si ricorda, inoltre, che l'installazione e la manutenzione degli impianti contenenti F-gas devono essere affidate a persone e imprese certificate. Gli operatori di apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas ad effetto serra sono obbligati a tenere un registro di impianto (conforme al modello ministeriale) e a far eseguire la verifica di eventuali perdite (fino a 30 kg di F-gas la periodicità è annuale).

La mancata effettuazione dei controlli o tenuta del registro comportano sanzioni fino a 100.000 €.

GAS LESIVI DELLO STRATO DI OZONO (ad es. R22, ecc.)

In vista della scadenza del 1 gennaio 2015, ricordiamo che a partire da tale data non sarà più consentito l'utilizzo di HCFC rigenerati per la manutenzione di pompe di calore, apparecchiature di refrigerazione e condizionamento. Pertanto gli impianti contenenti gas fluoroclorurati saranno destinati ad essere sostituiti in toto o trasformati nel contenuto in refrigerante.

Altri adempimenti relativi alle apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas ozono-lesivi sono la tenuta del libretto di impianto per la registrazione di tutte le manutenzioni e

l'effettuazione di verifiche per la ricerca di fughe a cura di personale abilitato (annuali fino a 30 kg).

L'occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti.

Roberta Bedeschi